

Řezníček Bohuslav (MMB_OD)

Od: Pitner Ondřej <Pitner@bkom.cz>
Odesláno: pondělí 22. ledna 2024 15:32
Komu: Řezníček Bohuslav (MMB_OD)
Kopie: Sláviková Ľubica, Ing.; Foldyna David (MMB_OD)
Předmět: FW: Studie autobusové zastávky v ulici Kaštanová - pozvánka na druhý výrobní výbor
Přílohy: Kaštanová - studie zřízení autobusové zastávky a přechodu pro chodce u OD LIDL.pdf

Ahoj,
Přeposílám požadavky SÚS JMK ke studii zastávky Kaštanová u OD LIDL.
Jsou to ale takové obecné záležitosti, které by se stejně určité řešily v každém projektu.

S přáním pěkného dne,

Ondřej Pitner
projektant

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
Tel.: +420 532 144 346 | Mobil: +420 734 416 425
E-mail: pitner@bkom.cz | Web: www.bkom.cz

From: Hronová Michaela <Michaela.Hronova@susjmk.cz>
Sent: Monday, January 22, 2024 2:01 PM
To: Pitner Ondřej <Pitner@bkom.cz>
Cc: Skokan Jaroslav <Jaroslav.Skokan@susjmk.cz>
Subject: FW: Studie autobusové zastávky v ulici Kaštanová - pozvánka na druhý výrobní výbor

Dobrý den pane Pitnere,
na základě zaslané finální varianty upozorňuji na potřebu dodržení funkčního odvodnění krajské komunikace II/380 včetně autobusových zálivů. Novými úpravami nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Na silnici a zastávkových zálivech nesmí docházet k tvorbě kaluží.

Požadujeme:

- Uprostřed před parkovištěm LIDL požadujeme zachovat způsob odvodnění pomocí odvodňovacích per do průlehu u zdi parkoviště (průleh ve správě OC Kaštanová).
- U všech ostatních zelených ploch situovaných podél krajské komunikace požadujeme zřídit příkop dle příslušných norem včetně nezpevněné krajnice v normové šířce.
- Požadujeme, aby příčný sklon chodníkových ploch směřoval od silnice.
- Požadujeme vybudování autobusového zálivu z drátkobetonu, příp. z dlažební žulové kostky uložené do betonového podkladu.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



Michaela Hronová
Inspektor silnic Brno město

Tel.: +420 547 120 427

S kolegyní Slávikovou si Vás dovoluujeme pozvat na jednání o studii zřízení obousměrné autobusové zastávky v ulici Kaštanová (silnice II/380), které se uskuteční **v úterý 10. 10. 2023 v 10:00** v budově Brněnských komunikací Renneská třída 1a, **v zasedací místnosti ve 3. patře.**

Dle požadavku MMB OD z jednání dne 23. 8. 2023 byly prověřeny možnosti zřízení obousměrné autobusové zastávky na jízdním pruhu s fyzickým oddělením. V příloze zasílám varianty, které budou prezentovány na tomto jednání.

Předem děkujeme za Vaši účast a budeme se na Vás těšit.

S přáním pěkného dne,

Ondřej Pitner
projektant

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
Tel.: +420 532 144 346 | Mobil: +420 734 416 425
E-mail: pitner@bkom.cz | Web: www.bkom.cz